



Toimitettava vastaavalle työjohtajalle

Lupatunnus _____

Rakennuspaikka	Kylä	Kortteli/tila	Tontti/RN:o
	Rakennuspaikan osoite		
	Postinumero	Postitoimipaikka	
Vastaava työjohtaja	Nimi, koulutus ja puh. virka-aikana		
1. Savupiipun tarkastus	<input type="checkbox"/> Savupiippu pääpiirustusten ja hormin leikkauspiirustusten mukainen <input type="checkbox"/> Tulisijan ja savupiipun paino huomioitu alustassa ja kantavuus on riittävä <input type="checkbox"/> Paikalla muurattu tiilipiippu <input type="checkbox"/> Valmishormi, merkki: _____ CE-merkintä: _____ <input type="checkbox"/> Tulisija, merkki: _____ CE-merkintä: _____ <input type="checkbox"/> Savupiipun ja tulisijan yhteensopivuus varmistettu (mm. koko, teho, polttoaine, savukaasujen lämpötilaluokka T) <input type="checkbox"/> Savupiipun luokka T _____ <input type="checkbox"/> Tulisijan horminkantokyky varmistettu valmistajalta (hormi tulisijan päällä) <input type="checkbox"/> Savupiipun suojaetäisyydet RakMK E3 ja CE-merkinnän mukaiset <input type="checkbox"/> Läpiviennit, niiden tiivistäminen ja paloeristeet (mm. höyrynsulku, aluskate) <input type="checkbox"/> Savupiipun korkeus pääpiirustusten ja RakMK E3 mukainen <input type="checkbox"/> Savupiipun tuennat ja vakavuus <input type="checkbox"/> Savupiipun pinnoitus, rappaus, slammaus <input type="checkbox"/> Savupiipun pellitys ja suojus <input type="checkbox"/> Talotikkaat, kattosillat ja muut henkilöturvavarusteet (RakMK F2) <input type="checkbox"/> Savupiipun huolto- ja käyttöohjeet työmaalla <input type="checkbox"/> Savupiipun tyyppikilpi kiinnitetty Pvm., allekirjoitus ja nimenselvennys Vastaava työjohtaja		
2. Tulisijojen tarkastus ennen käyttöönottoa	<input type="checkbox"/> Tulisijan luokka T _____ <input type="checkbox"/> Tulisijan tyyppikilpi kiinnitetty <input type="checkbox"/> Takkaaimuri vaadittu suunnitelmissa <input type="checkbox"/> Korvausilman johtaminen huonetilaan ja tulisijalle <input type="checkbox"/> Tulisijan suojaetäisyydet RakMK E8 ja valmistajan asennusohjeen mukaiset <input type="checkbox"/> Palamaton lattiasuojus <input type="checkbox"/> Tulisijan käyttö- ja huolto-ohjeet työmaalla <input type="checkbox"/> Kannellinen, palamaton tuhka-astia on kiinteistöllä Pvm., allekirjoitus ja nimenselvennys Vastaava työjohtaja		

Ohje

Kopion tarkastuspöytäkirjasta annetaan rakennusvalvonnalle käyttöönotto- tai loppukatselmuksen yhteydessä ja sen arkistoi rakennushankkeeseen ryhtyvää.

Kaikki mainitut asiakirjat, piirustukset ja liitteet tulee olla tarkastuksilla esitettävänä. Rakenteita ei saa peittää ennen kuin vastaava työjohtaja on tarkastamisella hyväksynyt sen peittämisen.

Tulisijoja ei saa käyttää ennen kuin vastaava työjohtaja on tarkastamisella hyväksynyt ne käyttöönotettavaksi.

Viittaus

MRL 125 §, RakMK E3, RakMK E8, RakMk F2, www.ymparisto.fi